

Pegada Hídrica - Anuência

| Módulos | Porcentagem Mínima para Aprovação | Caso não atingida | Calcular na nota | Aplicação | Questões |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Pegada Hídrica | 100 | Pendente de plano de ação | Conta na nota final | Aplicável a todos | 10 |
| Item | Texto | Evidência | Critério / Opções | Aplicação | Peso |
| 1 | A empresa possui hidrômetros instalados que permitam monitorar o volume total de água captada pela empresa? | Fontes de água: subterrânea (poço), superficial (lagoas, rios, etc), pluvial (chuva), Concessionária (rede pública). Necessário ter hidrômetro instalado em cada fonte de água. Água da concessionária pode ter o volume monitorado através das contas de água. | Regular/Irregular | Ambos | 9 |
| 2 | A empresa monitora e reporta na planilha de Dados Ambientais o volume de água captada de todas as suas fontes? | Necessário ter hidrômetro instalado em todas as fontes, ou em local que haja a soma de todos os volumes. Monitoramento de consumo deve ser mensal. | Regular/Irregular | Ambos | 5 |
| 2 | A empresa possui hidrômetros instalados que permitam monitorar o volume de efluente bruto gerado? | Efluente bruto: Efluente antes do tratamento, antes da entrada da ETE. Necessário ter hidrômetro instalado. | Regular/Irregular | Ambos | 9 |
| 4 | A empresa monitora e reporta na planilha de Dados Ambientais o volume de efluente gerado? | Necessário ter hidrômetro instalado na entrada da ETE. Monitoramento de volume deve ser mensal. | Regular/Irregular | Ambos | 5 |
| 5 | A empresa monitora e reporta na planilha de Dados Ambientais o volume de lodo gerado? | Verificar faturas de destinação de lodo para aterro. | Regular/Irregular | Ambos | 3 |
| 3 | A empresa tem sistema de reuso de 100% dos efluentes? | Questão informativa. Reuso de 100% dos efluentes/ Circuito fechado: Descarga zero de líquidos (ZLD): conceito de que nenhuma água deixa um fornecedor na forma líquida. Em um fornecedor com um sistema de tratamento de ZLD no local, quase todas as águas residuais são tratadas e recuperadas de modo que a única água descarregada do fornecedor sai por evaporação ou umidade do lodo proveniente das operações da estação de tratamento. Um fornecedor não é considerado como tendo um sistema de tratamento de ZLD se houver uma descarga de líquido | Sim/Não | Ambos | 0 |
| 4 | Se há reuso, a empresa possui hidrômetro que permita monitorar o volume de efluente foi reutilizado no processo produtivo? | Necessário ter hidrômetro instalado na entrada do processo e verificar planilha de registros de consumo mensais. (Só será necessário verificar caso haja recirculação de água no processo, caso contrário, o valor será igual ao da soma de sua tomada de água. N/A quando não há reuso. | Regular/Irregular | Ambos | 9 |
| 6.2 | A empresa monitora e reporta na planilha de Dados Ambientais o volume de efluente reutilizado? | Necessário ter hidrômetro instalado na entrada da produção. Monitoramento de volume deve ser mensal. | Regular/Irregular | Ambos | 5 |
| 7 | A empresa monitora e reporta na planilha de Pegada Hídrica a quantidade de peças produzidas? | Monitoramento em Kg Conforme relatório de produção mensal da lavanderia que está sendo avaliada. | Regular/Irregular | Ambos | 5 |
| 8 | A empresa preencheu a Planilha de Pegada Hídrica com as informações de produto conforme a receita de produção? | Amostrar 10 itens pai, ou a quantidade disponível. | Regular/Irregular | Ambos | 5 |